

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ22.В.22380  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0655915  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО НПП "Спецкабель". Адрес: 107082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 7, стр. 1. ОГРН: 1027739312281. Телефон (495) 921-40-99, факс (495) 730-57-19.  
(наименование и место нахождения заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО НПП "Спецкабель". Адрес: 107082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 7, стр. 1. ОГРН: 1027739312281. Телефон (495) 921-40-99, факс (495) 730-57-19.  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕСТ-МОСКВА". Почт. адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский просп., д. 31, тел. (499) 129-26-00. ОГРН: 1027706009814.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации)  
«Аттестат рег. № ССНБ.РН.ПБ22 выдан 23.04.2009г. МЧС России»

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Кабели симметричные для систем сигнализации, управления и связи, не распространяющие горение, марок: Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx, Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx, Лоутокс 30нг(А)-FRLSLTx, Лоутокс 31нг(А)-FRLSLTx, огнестойкие, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, на напряжение переменного тока до 300 В частотой 50 Гц (см. приложение бланк № 0340028). ТУ 16.К99-049-2012, Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
35 7400

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53315-2009 п.п. 5.3 (ПРГП 16 категория А); 5.4 (ПД1); 5.8 (ПО1); 5.9 (ППМ 1), ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005, ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003, ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005, ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
8544


**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы испытаний №№ 53с/к-2012, 54с/к-2012, 55с/к-2012 от 19.04.2012г., 71с/см-2011 от 26.12.2011г., 2см-2012 от 30.12.2011г. ИЦ "ОГНЕСТОЙКОСТЬ" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость" (Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010г., 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) рег. № РОСС RU.ИСО4.К00292 от 14.12.2010г., выданный ОССК "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № РОСС RU.0001:П3ИС04).  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.04.2012 по 19.04.2017


Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

  
А.Б. Савкин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

  
Н.А. Гольшева



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ22.В.22380 (обязательная сертификация)

ТР **0340028**  
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
35 7400 8544	Кабели симметричные для систем сигнализации, управления и связи, не распространяющие горение, марок: Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx, Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx, Лоутокс 30нг(А)-FRLSLTx, Лоутокс 31нг(А)-FRLSLTx, огнестойкие, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с медными жилами сечением 0,2 - 2,5 мм кв., с изоляцией на основе кремнийорганической резины, с числом пар 1 - 40, в том числе экранированные в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение переменного тока до 300 В частотой 50 Гц	ТУ 16.K99-049-2012



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Б. Савкин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.А. Гольшева